

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELE

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirmenų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirmenų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2	Skaidrumas, cm	Chlorofilas "A"
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)								
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	<100	>50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pakruojo savivaldybė	Žemelio tvenkinys	2024-07-08	6	4,1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio", maudymvietė)	2024-07-08	<1	<1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2024-07-08	4	2	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2024-07-08	8	1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Pacžeriai)	2024-07-08	3	<1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2024-07-08	4	1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2024-07-08	2	<1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Žvirblonių tvenkinys	2024-07-08	2	3,1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	100+	Tyrimo atlikti nereikia
Pakruojo savivaldybė	Ūdekų k., Linkuvos sen. X 501168, Y 6223733	2024-07-08	3	1	-	-	-	Nėra	-	-	-	-
Pakruojo savivaldybė	Žvirblinių tvenkinys Žvirblinių k., Pašvitinio sen. – X6226133; Y488020.	2024-07-08	3	13	-	-	-	Nėra	-	-	-	-
Pakruojo savivaldybė	Mikniūnų tvenkinys Trivalakių g., Mikniūnų k., Pašvitinio sen. – 6221167, 482453	2024-07-08	<1	6,3	-	-	-	Nėra	-	-	-	-
Pakruojo savivaldybė	Linksmučių k. Pakruojo sen. „skalynėlis“ 6204307, 488480	2024-07-08	<1	3,1	-	-	-	Nėra	-	-	-	-

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.